



Câmara Municipal de Ipatinga

Praça Três Poderes, s/ nº - Centro – Ipatinga – MG – CEP: 35160-011

Fone: (31)3829-1200

www.camaraipatinga.mg.gov.br

RESPOSTA QUESTIONAMENTO - 01

REF. PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022_AQUISIÇÃO DE NOBREAKS

EMPRESA: ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME

01 – Com relação a descrição do item, “Cabo de alimentação 20A”, entendemos que para a potência de 3000VA e tensão 115V a corrente nominal fica acima de 20 A, sendo aproximadamente de 26 A em capacidade máxima. Com essa observação, será aceito nobreak com bornes para conexão de entrada?

Resposta.: Após analisarmos a nossa infraestrutura, **não aceitaremos nobreaks com bornes**. O Termo de Referência foi feito com base no Nobreak Ts Shara Ups Senno St Rack 3000va Monovolt 115v - 6803. Após a descrição técnica do equipamento, verificamos que outros modelos da mesma marca e também de marcas concorrentes atendem ao edital. A instalação elétrica no computador servidor desta Casa Legislativa já está preparada para receber os nobreaks especificados. Caso a Câmara aceite nobreaks com bornes, terá que ser feita alteração na instalação elétrica e, mesmo que pequena, gera custo para a administração pública.

Ranúsia Moreira Gouveia de Moura e Oliveira

Pregoeira

Obs.: Respostas baseadas no e-mail enviado pelo órgão demandante do objeto.